

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Туруханскому району

663230, с. Туруханск, ул. Советская, 31 тел. 8(39190) 4-42-55 (ondturuhansk@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 97/1/1-4

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Верещагинская СШ» (далее МКОУ «Верещагинская СШ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Руш Марии Николаевны № 97 от «12» октября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

(наименование органа ГПН)

“ 27 ” октября 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 120

“ 28 ” октября 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60

проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Говориным Алексеем Алексеевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по МКОУ «Верещагинская СШ», расположенного по адресу: Туруханский район, с. Верещагино, д. 8. пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МКОУ «Верещагинская СШ» Дистергефт Аленой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
97/1/1	На объекте защиты не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Часть 7 статьи 83 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2021	
97/1/2	На объекте защиты не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение регла-	Пункт 63 Постановления правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-	01.06.2021	

	ментных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты.	изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 № 113) В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 № 947)		
97/1/3	На объекте защиты не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты	<i>Пункт 63 Постановления правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</i> Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 № 113) В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 № 947)	01.06.2021	
97/1/4	На объекте защиты не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения.	<i>Пункт 63 Постановления правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</i> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 № 947) В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор Туруханского района  
по пожарному надзору**

**Говорин А.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



**«28» октября 2020 г.**

Предписание для исполнения получил:

**Директор МКОУ «Верещагинская СШ»**

**Дистергефт Алена Александровна**

(должность, фамилия, инициалы)

*Алена*

(подпись)

**«28» октября 2020 г.**

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**Номера «телефонов доверия»:**

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).