

МКОУ “Верещагинская
средняя школа”
663242 Красноярский край
Туруханский район
с Верещагино, ул. Школьная, 8
E- mail: A1957-HOL@yandex.ru
От 03.11.2017г

Руководителю
Управления образования
Администрации
Туруханского района
Ленивцевой О.С.

**Информация
о наличии и исполнении предписаний надзорных органов, решений суда**

Наименование мероприятия/ вид нарушения	Отметка об исполнении	Причины неисполнения
ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Туруханскому району. Предписание №88/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара		
Средства обнаружения пожаров не дублируются на пульт подразделения пожарной охраны (устранить до <u>05.08.2017</u>) <i>Прил 1</i>	Не исполнено	МКОУ “Верещагинская СШ” было направлено ходатайство а адрес Управления образования администрации Туруханского района о выделении денежных средств для установки системы дублирования сигналов средств обнаружения пожаров школы на пульт подразделения пожарной охраны 16.08.2016 года, однако денежные средства выделены не были. <i>Прил 2</i>
Туруханский районный суд Красноярского края. Решение по делу № 2-322/16 от 29.06.2016 года об обязанности совершить определенные действия		
Оборудовать систему технического контроля – видеонаблюдения помещений и территории здания школы (в срок до <u>01.12.2018</u> года) <i>Прил 3</i>	Не исполнено	МКОУ “Верещагинская СШ” было направлено ходатайство а адрес Управления образования администрации Туруханского района о выделении денежных средств для установки системы технического контроля – видеонаблюдения помещений и территории здания школы 26.05.2016 года, однако денежные средства выделены не были. <i>Прил 4</i>
Туруханский районный суд Красноярского края. Решение по делу № 2-124/2017 от 03.05.2017 года о возложении обязанности совершить определенные действия		

<p>1. Провести инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, производимых печами школы</p> <p>2. Разработать проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ</p> <p>3. Оформить разрешение на выброс вредных веществ стационарными источниками выбросов (до 20.06.2017 года) <i>Прил 5</i></p>	<p>Не исполнено</p>	<p>Запланировано исполнение на I полугодие 2018 года</p>
<p>Туруханский районный суд Красноярского края. Решение по делу № 2-206/2015 от 23.04.2015 года о возложении обязанности совершить определенные действия. Определение об отсрочке исполнения решения суда от 24.03.2016 года</p>		
<p>Разработка и выполнение противоаварийных мероприятий</p> <ul style="list-style-type: none"> - подвести временные опоры под здание, удалить поврежденные оголовки сваи, выполнив новые оголовки из лиственницы и соединить их с оставшейся частью сваи в замок при помощи металлических хомутов; - устроить новые деревянные или буроинъекционные сваи рядом с полностью осевшими сваями; - выполнить продухи; - выполнить полную замену конструкций пола; - удалить старые доски облицовки и зашить доской, после чего произвести окрашивание; - нанести огне-биозащитный состав на стены; - произвести устройство навесного вентилируемого фасада с устройством теплоизоляционного слоя; - нанести огне-биозащитный состав на балки перекрытия; 	<p>Не исполнено</p>	<p>Данное решение суда обязывает Администрацию Туруханского района выделить необходимый объем денежных средств для проведения перечисленных мероприятий по капитальному ремонту, а так же разработать сметную документацию по капитальному ремонту школы. В связи с тем, что денежные средства не выделены, МКОУ “Верещагинская СШ” не имело возможности исполнить решение суда.</p>

<p>- произвести полную замену всех конструкций крыши</p> <p>(до 31.12.2016 года)</p> <p><i>Прил 6</i></p>		
<p>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в Туруханском р-не</p> <p>Предписание №3644 от 01.11.2016</p> <p>(до 01.08.2017г)</p> <p><i>Прил 7</i></p>		
<p>1. Обеспечить наличие у работников личных медицинских книжек с наличием отметок о прохождении мед.осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации в установленном порядке</p>	<p>Исполнено частично (контракт № М 16/04/2017 проведение предварительных и периодических медицинских осмотров; Контракт № 220034р/17 от 25.05.2017г проведение проф.гиг. подготовки и аттестации с выдачей личной мед.книжки)</p>	<p>Ввиду отсутствия медработника на ФАПе, вакцинация будет проведена во время планового приезда медицинских работников в с.Верещагино в ноябре-декабре 2017 г.</p>
<p>2. Обеспечить функционирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации</p>	<p>Исполнено частично</p>	<p>Для обеспечения функционирования систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации необходимо осуществить капитальный ремонт школы. Школа обеспечивается привозной водой из сельской колонки.</p>
<p>3. Обеспечить мероприятия по дезинсекции и дератизации</p>	<p>Исполнено (контракт №220035р/17 от 25.05.2017г)</p>	
<p>4. - Обеспечить соблюдение требований к санитарному содержанию территории и помещений</p> <p>- обеспечить готовность помещений к началу 2017 учебного года</p> <p>- обеспечить оснащение помещений необходимой учебной мебелью и оборудованием</p>	<p>Исполнено частично</p>	<p>- В школе регулярно осуществляется косметический ремонт, проводится обработка дезинфицирующими средствами.</p> <p>- косметический ремонт в 2017 году был выполнен до 01.08.2017 года, в отсутствии обучающихся, с последующей установкой необходимого учебного оборудования (компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ,</p>

- не допускать проведения всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся		проекторы, телевизор интерактивная доска и др.) и мебели (парты, стулья, стенды, компьютерные столы). - для полного исполнения всех требований необходимо проведение капитального ремонта в школе.
5. Обеспечить комплектование обучающимися в соответствии с проектной вместимостью и обеспечением установленного норматива площади на 1 учащегося	Исполнено	Максимальная наполняемость классов в 2017 году – 3 человека, минимальная площадь класса – 18 м2, что не нарушает установленные нормативы площади на 1 учащегося
6. - Обеспечение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения - Обеспечить организацию питьевого режима обучающихся	Исполнено	В МКОУ “Верещагинская СШ” установлен кулер. Приобретается бутилированная вода.
7. Обеспечение обучающихся здоровым питанием	Исполнено (контракт на поставку продуктов питания № ЭА334/2016 от 25.01.2017)	
8. Обеспечение примерным меню	Исполнено частично (10-тидневное, согласовано руководителем)	
9. Обеспечение организации медицинского обслуживания учащихся	Исполнено (договор № 14-МО/2017)	
10. Обеспечить соблюдение к воздушно-тепловому режиму в помещениях	Исполнено (соблюдается оптимальный тепловой режим)	
11. Обеспечение соблюдения требований к естественному и искусственному освещению	Исполнено частично	Произведена замена части светильников, установлены лампочки с большей мощностью.

Директор школы

А.А. Дистергефт